

Date : 22.12.2025

Auteur : J.Y Minard

Visa auteur :

COMPTE RENDU DE CHANTIER

<i>Date et lieu du chantier</i>	20.12.2025 Matelots
<i>Objet</i>	Entretien Grue, radiateur Support GE2 M.268
<i>Etaient présents</i>	Dominique, Lucas, Brian, J-Yves
Résumé : Réservoirs grue, Mousse support et montage radiateur GE M.268	

HA12 :

Pose définitive du réservoir inférieur après peinture de sa fixation et protection de ses arceaux de maintien.



M.268 :

Mise en place de la chèvre pour réalignement correct du groupe électrogène dans son bâti coté moteur thermique et échange des silentblocs coté alternateur (déformation des 900 kg posés) par des 2200 kg. Les 900 kg retirés sont mis en réserve pour aller coté moteur thermique du groupe électrogène n°1.





Nettoyage des capotages du radiateur du groupe électrogène au Karcher et des ailettes des radiateurs (air-air et air-eau) au dégraissant et soufflage à l'air comprimé.



Les durites ayant été préalablement changées dans la semaine, repose des radiateurs et de leurs capotages puis réglages des tirants supérieurs pour l'ajustage des raccords du radiateur air-air.



Découpe et pose de la mousse insonorisante sur le bas de cadre du groupe électrogène après les 6 couches de « beige Sprague » posées dans la semaine.



Les travaux sur l'infrastructure :

L'entreprise mandaté par l'autorité militaire pour la réparation des toitures de nos ateliers (tuiles de rive et leurs menuiseries, chéneaux de gouttières couverture) à terminée les travaux.

